



信宇腾远规划设计有限公司

施工图变更（修改）通知单

NOTIFICATION OF DRAWINGS REVISIONS

建设单位 CLIENT	济源市教育体育局	抄 送 COPY TO				
项目名称 PROJECT NAME	轵城镇东添浆中心小学学生食堂改造项目	业务号 PROJECT NO		专 业 DISCIPLINE	结构	有关图纸编号 DRAWINGS NO
主 送 SEND TO		修 改 依 据 DESCRIPTION BASIS				

修改内容:

REVISIONS CONTENT

P1、工程地址有误，补充基本风压重现期。

答复：已修改，详见结施-01。

P2、说明第五条中，抗震和混凝土应采用新标准。第7.6条中设计使用年限应该为设计工作年限。

答复：已修改，详见结施-01。

P3、基础平面图中，转角处设置构造柱。

答复：已修改，详见结施-06。

P4、刚架图中梁端头加劲肋截面不详，天沟托板与钢柱连接做法。补充GJ3挑出部分节点做法。

答复：已修改，详见结施-11/12/13。

P5、计算书檩条计算数据两个不一致，请复核。计算书中，周期应考虑折减系数。结构阻尼比与图纸不一致。

LT2处有太阳能，荷载未考虑。

答复：已修改，计算书已重新提供。

项目负责人/PROJECT CHIEF:	刘军	审核/IDENTIFIED BY:	张峰	设计/DESIGNED BY:	李迎先
注：本通知单与图纸同样有效。 NOTE: THE NOTIFICATION IS EQUALLY EFFECTIVE WITH THE DRAWINGS.				日期/DATE: 2024-12	